

Från: Annika Billton
Till: [Länsstyrelsen i Västra Götalands Län](#)
Kopia: [Per Söderquist](#)
Ärende: SV: Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborgs kommun, diarienummer 551-25983-2017
Datum: den 28 juni 2018 11:03:10
Bilagor: [image001.png](#)

Miljöprövningsdelegationens diarienummer 551-25983-2017

Yttrande från Bygg- och miljönämnden och VA-verket i Partille kommun

Bygg- och miljönämnden (Bmn) och VA-verket är i huvudsak mycket positiva till de miljöförbättrande åtgärder som planeras för Ryaverket. Bmn och VA-verket anser att underlagen och de redovisade utredningarna till ansökan är väl genomarbetade och bra. Vi anser dock att det inte är rimligt eller kostnadseffektivt att anlägga den långa nya ledningen med ny utsläppspunkt då det kan medföra allt för stor extra kostnad för Partille kommun (som medlemskommun). Vi anser vidare att Partille kommuns utveckling av bostäder och verksamheter inte ska påverkas negativt/begränsas på varken kortare eller längre perspektiv på grund av eventuella orimliga utsläppskrav som kan medföra extra stora kostnader för Partille kommun (som medlemskommun).

FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Annika Billton

Miljöchef
Samhällsbyggnadskontoret
Partille kommun

Adress: Gamla Kronvägen 34, 433 82 Partille
Tel: 031-792 12 15
E-post: annika.billton@partille.se
Webbplats: www.partille.se



Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>

Skickat: den 26 juni 2018 11:28

Till: Göteborg kommun <miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se>; miljo@ale.se;
miljo@molndal.se; Härryda kommun <miljo.halso@harryda.se>; miljoenheten@lerum.se;
Samhällsbyggnadskontoret <Samhallsbyggnadskontoret@partille.se>; Kungälv kommun
<kommun@kungalv.se>; Stadsledningskontoret Göteborg
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; Kommun Ale <kommun@ale.se>; Mölndal
Kommunen <stad@molndal.se>; samhallsbyggnad@harryda.se; Lerum kommun
<samhallsbyggnad@lerum.se>; PartilleKommun <partille.kommun@partille.se>;
registrator@naturvardsverket.se; Havs- och vattenmyndigheten

<havochvatten@havochvatten.se>

Kopia: Hjalmarsson Anders <Anders.Hjalmarsson@lansstyrelsen.se>; Alexandersson Birgitta <Birgitta.Alexandersson@lansstyrelsen.se>

Ämne: Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborgs kommun

För vidarebefordran till:

Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad samt i Ale, Mölndals, Härryda, Lerums, Partille och Kungälv kommuner

Huvudmannen för VA-verksamheten i Göteborgs Stad samt i Ale, Mölndals, Härryda, Lerums, Partille och Kungälv kommuner

Naturvårdsverket

Havs- och vattenmyndigheten

Aktförvararen i Göteborgs kommun

Remiss

Gryaab AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Ryaverkets avloppsreningsverk på fastigheterna Göteborg Rödjan 727:38 och Sannegården 734:9 i Göteborgs kommun. Se bifogade handlingar (länk för nedladdning finns längst ned i detta meddelande).

Ni får härmed tillfälle att yttra er över ansökan. Av yttrandet ska framgå om ni tillstyrker eller avstyrker ansökan och motivering till det.

Ert eventuella yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen **senast den 31 augusti** och bör skickas in digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-25983-2017 i ämnesraden. Digitala handlingar bör vara av ett format som möjliggör bearbetning av textmaterialet.

Om ni inte avser yttra er så önskar vi att ni meddelar det så snart som möjligt.

Mot bakgrund av förvaltningslagens krav på en snabb, enkel och kostnadseffektiv handläggning kommer vi att vara restriktiva med att medge förlängd svarstid.

Handläggare i ärendet är Anita Harri.

Till aktförvararen

Handlingarna sänds för aktförvaring enligt bifogat annonsmanuskript. Efter utställningstiden ska aktförvararen lämna uppgift till Länsstyrelsen om under vilken tid handlingarna varit tillgängliga. Handlingarna ska behållas. De kan slängas när tiden för överklagande har passerats.

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn

Storlek

0 Följebrev ansökan underskrift.pdf	70 KB
0 Registreringsbevis 556137-2177.pdf	300 KB
1 Ansökan.pdf	400 KB
1 Bilaga 1 Avfallsslag.pdf	100 KB
2 Bilaga 2 TB Gryaab.pdf	2 MB
2 Bilaga T1 Situationsplan.pdf	600 KB
2 Bilaga T2 Rapport prognos för belastning till Ryaverket.pdf	2 MB
2 Bilaga T3 Gryaabs Uppströmsarbete.pdf	2 MB
2 Bilaga T4 PM inläckage Gryaabs tunnlar.pdf	2 MB
2 Bilaga T5 Sammanställning av förbiledningar.pdf	80 KB
2 Bilaga T6 Åtgärder som genomförts i Ryaverkets ägarkommuner 2011-2015.pdf	400 KB
2 Bilaga T7 Utredning Bästa Möjliga Teknik.pdf	3 MB
3 Bilaga 3 MKB.pdf	4 MB
3 Bilaga M1 Modellstudie av Ryaverkets påverkansområde DHI.pdf	3 MB
3 Bilaga M2 Analys av miljö tillstånd 2005-15_DHI.pdf	3 MB
3 Bilaga M3 Utredning_Ryaverket_2017_MMAB.pdf	2 MB
3 Bilaga M4 Ryaverkets påverkan på statusklassning DHI.pdf	900 KB
3 Bilaga M5 Miljömål.pdf	700 KB

3 Bilaga M6 Avancerad rening av mikroföroreningar Gryaab.pdf	400 KB
3 Bilaga M7 Tekniska möjligheter till en ny utsläppspunkt Tyrens.pdf	1 MB
3 Bilaga M8 KIU__IVL.pdf	1 MB
3 Bilaga M9 Läkemedelsrester i Ryaverkets avloppsvatten och effekter på fisk GU.pdf	300 KB
3 Bilaga M10 Klassificering av miljöstatus_Makroalger_Ryaverket_MMAB.pdf	9 MB
3 Bilaga M11 Klassificering av miljöstatus_Bottenfauna_MMAB.pdf	7 MB
3 Bilaga M12 Bullerutredning_Ryaverket 2017.pdf	4 MB
3 Bilaga M13 Samrådsredogörelse.pdf	10 MB
171004 externremiss.pdf	100 KB
171011 externremiss VA.pdf	100 KB
180221 kompl.förel. och externa yttranden.pdf	9 MB
180419 komplettering.pdf	50 MB
180523 kompl.förel.pdf	100 KB
180614 komplettering.pdf	200 KB
180626 kungörelse.pdf	70 KB

Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna:

<https://filskick.lansstyrelsen.se/message/UrPuCnlKzisykpysd8e0yQ>

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2018-07-26.

Meddelande från Länsstyrelserna:

Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker på vem som har skickat mejlet eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken innehåller men att du känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga om innehållet i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.

[Information in english](#)